

ZUSAMMENFASSUNG

Nr. 2230820/1

Nur gültig in Kombination mit dem ISP GmbH-Prüfbericht Nr. 2230820/1 vom 16.10.2020

- Prüfauftrag:** Eignungsprüfung eines Deckensystems gemäß DIN 18032 – Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung, Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit (Stand: 2018).
- Antragsteller:** Cewood SIA
Galdusalas 1
04336 Jaunlaicene
Lettland
- Prüfstelle:** ISP GmbH
Institut für Sportstättenprüfung
Amelunxenstraße 65
48167 Münster
Deutschland
- Produktname:** Cewood System Ball Impact Holz
- Beschreibung:** HWL-Deckenpaneele mit den Abmessungen (L x B x H) von ca. 1200 mm x 600 mm x 35 mm und ca. 600 mm x 600 mm x 35 mm mit einer Holzunterkonstruktion.
- Prüfergebnis:** Das Deckensystem „Cewood System Ball Impact Holz“ überstand die Beanspruchung durch Handbälle mit marginalen optischen Veränderungen. Somit erwies sich das System als **ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 (November 2018) für Deckenelemente.**

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Dokumentes in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der ISP GmbH zulässig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster.

Münster, 16.10.2020



Dennis Frank
INSTITUTSLEITER

ANSCHRIFT
ISP GmbH
Amelunxenstraße 65
48167 Münster
Deutschland

KONTAKT
T +49 (0) 2506 30 770 00
info@isp-germany.com
www.isp-germany.com

BANKVERBINDUNG
Vereinigte Volksbank Münster eG
SWIFT-BIC GENODEM1MSC
IBAN DE57 4016 0050 0084 6989 00

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Dennis Frank
HANDELSREGISTER
HRB 208985
Amtsgericht Osnabrück

STEUERNUMMER
337 / 5945 / 0518
USt-Id Nr. DE297978054